

CÉG:
SÖRÖZŐ KFT
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR

MŰKÖDÉSI TERÜLET:
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR; FŐ UTCAI VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGE

Tűzvédelmi szabályzat

Tartalom:

Általános információk	3.oldal
Villamos berendezések	4.oldal
Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem	4.oldal
Tüzelő-, fűtő-, és gépi berendezésekre vonatkozó szabályok	5.oldal
Kéményre, füstcsatornára, hő-, és füstelvezetésre, szellőztetésre vonatkozó szabályok	7.oldal
Raktározásra és tárolásra vonatkozó szabályok	9.oldal
Dohányzásra vonatkozó szabályok	10.oldal
Üzemeltetői rendelkezés, az éghető szszek, azaz „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok és az éghető folyadékok tárolásáról, raktározásáról	11.oldal
Életvédelmi-, biztonsági-, menekülési jelzések	12.oldal
Rendelkezők	13.oldal

Általános információk:

Cég:

Söröző Kft.

8000 Székesfehérvár

Működési terület:

Fő utca

Rendeltetés:

Söröző, Vendéglátóegység

Felelős Ügyvezető(k):

- ügyvezető 50%
- ügyvezető 40%
- ügyvezető 10%

Területileg illetékes tűzoltóság:

Székesfehérvár Város ,

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.

Osztályba sorolás:

A 9/2002 ÖTM rendelet II. fejezetének, 2/ 2.4. pontja alapján,

„D” tűzveszélyességi osztályba tartozik.

A rendelet, vonatkozó pontjának, d,-bekezdése alapján,

befogadóképessége jóval kevesebb, mint 500 Fő.

„ ... Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

...d) az a közösségi épület, amely nem tartozik a „C” tűzveszélyességi osztályba ...”

Normatív tűzterhelés

MJ/m²

Söröző

100

Vendéglő, étterem

300

Villamos berendezések

A villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik: „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadteren legalább kilencévenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamoshálózatról le kell választani.

Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem

A „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadterben kilencévenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

Tüzelő-, fűtő-, és gépi berendezésekre vontakozó szabályok

Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor - megszünteti.

Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.

Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni. Az éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni.

A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

A gyártó, vagy külföldi termékek esetében a forgalomba hozó a fogyasztók részére köteles meghatározni a tüzelő-, a fűtő- és a hozzá csatlakozó hőhasznosító berendezés használatára és karbantartására vonatkozó tűzvédelmi követelményeket, valamint a berendezéstől megtartandó távolságokat.

Az üzemeltető, vagy a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.

A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

Kéményre, füstcsatornára, hő-, és füstelvezetésre, szellőztetésre vonatkozó szabályok

A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égéstermék-elvezetőjét nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen.

Gázüzemű tüzelő-, fűtőberendezésekhez, ha azoknak a füstgáz hőmérséklete nem haladja meg a 200 °C-ot, nem éghető (A1 tűzvédelmi osztályú) anyagú kéménybe legalább B tűzvédelmi osztályba tartozó anyagú béléscsővet szabad elhelyezni.

Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába B-F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.

Gázüzemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik.

A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető (A1 tűzvédelmi osztályú) anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.

A koromzsák és a tisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani.

Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.

A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilincssel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. A füstcső és a rögzítőbilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.

Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.

A hő- és füstelvezető és légutánpótlást biztosító rendszert a vonatkozó jogszabály előírásai szerint kell ellenőrizni, karbantartani.

Hő- és füstelvezetésre a helyiség szellőztető berendezése is figyelembe vehető, ha annak működése a tűz idején biztosítható, és kielégíti a hő- és füstelvezető berendezéssel szemben támasztott követelményeket.

A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.

Szellőztetésre a hő- és füstelvezetők is igénybe vehetők.

A központi szellőző- és klímaberendezések - amennyiben az épület területén tűzjelző hálózat kiépítésre kerül - a tűzjelző jelére automatikusan álljanak le.

Raktározásra és tárolásra vonatkozó szabályok

Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt - amennyiben vonatkozó műszaki követelmények ettől eltérően nem rendelkezik - nem tárolhatók.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, vonatkozó műszaki követelményben meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

A kereskedelmi létesítményekben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok elhelyezésének módját és mennyiségét az üzemeltetőnek írásban kell meghatároznia.

A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad.

Tűzgátló előtérben mindennemű tárolás tilos.

Dohányzásra vonatkozó szabályok

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Dohányozni nem szabad az „A”-”C” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni.

„Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadterbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

Üzemeltetői rendelkezés, az éghető szssek, azaz „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok és az éghető folyadékok tárolásáról, raktározásáról

1. A sörözőben egyszerre tárolt éghető szszesital mennyisége, meghaladhatja, az 50-100 litert is, ez rendezvényektől, promóciós időszakoktól függ.
2. A különböző, alkohol %-al rendelkező italok, a fogyasztási igényeknek és minőségbeni követelmények összehangolásával, különböző hőmérsékletű helyeken lesznek tárolva. Így: szobahőmérsékletű raktár és kiszolgáló pult, hűtős raktár, hűtőpult, mélyhűtőberendezés. Nagyobb mennyiségű alkohol, a raktrában és a pultban lesz felhelmozva, tárolva.
3. A takarításhoz, mindennapi higiéniahoz szükséges, éghető, esetleg robbanásveszélyes vegy-, és tisztítószer, az öltözőben elhelyezett, szobahőmérsékletű, napfénytől védett, zárható szekrényben, külön polcon lesznek. Ebben a szekrényben a takarításhoz szükséges egyéb eszközök is fellelhetők.

Életvédelmi-, biztonsági-, menekülési jelzések

Az épületekben a kijárat, vészkijárat ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen.

A tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színnel, valamint irányjelző biztonsági jelek elhelyezésével, valamint a tűzoltó berendezések tárolására szolgáló helyeket vagy azok bejáratait a megfelelő színnel történő megjelöléssel kell azonosítani. A tűzoltó berendezések azonosítására szolgáló szín a vörös. A biztonsági jel vörös felületének megfelelő nagyságúnak kell lennie a könnyű azonosítás érdekében.

Ahol a természetes fény nem elég erős ott a tűzoltó eszközök utánvilágító, vagy világító biztonsági jeleket kell alkalmazni

A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság, mentők, rendőrség hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.

Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jelzéseket:

- karbantartani, a világító jelzések működését,
- működőképességét jogszabályban, vagy vonatkozó szabványban, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni,
- azt ellenőrzési naplóban dokumentálni,
- a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni,
- a meglétükről meggyőződni.

Azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati energiaforrásról működnek, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok működésképtelenségét.

Rendelkezők

*A FENT KÖZÖLT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT, ÉS A KÜLÖN DOKUMENTÁLT
MENEKÜLÉSI ÉS OLTÁSI TERVET ,
A SÖRÖZŐ KFT. ÖSSZES ALKALMAZOTTJA SZÁMÁRA,
HOZZÁFÉRHETŐVÉ TESZI,
ILLETVE AZOKKAL OKTATÁS FORMÁJÁBAN MEGISMERTETI.*

*A TERVEZET ÉS ELŐÍRÁSOK TUDOMÁSULVÉTELET ÉS MEGÉRTÉSÉT, AZ
ALKALMAZOTT, A KÜLÖN AZ ERRE A CÉLRA VEZETETT
TŰZVÉDELMI OKTATÁSI NAPLÓBAN, ALÁÍRÁSÁVAL IGAZOLJA.*

ÉRVÉNYES: 2009. OKTÓBER 01.-TŐL

.....
Söröző Kft
Ügyvezető(i)
P.H